

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 099002-TSE-04/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 06.01.2011
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.06.2017
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SAN.BÖL. 18 CAD. NO:20 MELİKGAZI
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KAYSERİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ OSB 18.CAD NO:20
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE MELİKGAZI KAYSERİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 099002-TSE-04/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI HASÇELİK
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS IEC 60502-1+A1 / Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kv'dan (um = 1,2 kv)
RELATED TURKISH STANDARD 30 kv'a (um = 36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kv (um = 1,2 kv) ve 3 kv (um = 3,6 kv) olan kablolar / 13.02.2014


BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- YVV, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI,
- YAVV, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN ALÜMİNYUM İLETKENLİ PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI,
- YVZ3V, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN PVC YALITIMLI, ZIRHLI (YASSI ÇELİK TEL) VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI,
- YAVZ3V, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN ALÜMİNYUM İLETKENLİ PVC YALITIMLI, ZIRHLI (YASSI ÇELİK TEL) VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI,
- YXV, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN XLPE YALITIMLI, PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI,



14 ..07/2016

ÖZKAN ŞAHİN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (099002-TSE-04/02nolu belge devamı) : HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60502-1+A1 / Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kv'dan (um = 1,2 kv) 30 kv'a (um = 36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kv (um = 1,2 kv) ve 3 kv (um = 3,6 kv) olan kablolar / 13.02.2014

- YAXV, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN XLPE YALITIMLI, ALÜMİNYUM İLETKENLİ ve PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YVZ4V, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN PVC YALITIMLI, ZIRHLI (ÇELİK ŞERİT) VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ1, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kv OLAN XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.



11...07/2016

ÖZKAN ŞAHİN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.